



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.58037

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии рациональных промышленных систем»,
Адрес: Россия, 423231, Республика Татарстан, Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Строительная, д 10,
ИНН: 1645028426, ОГРН: 1131689000321, телефон: 8 (855) 944-90-37,
электронная почта: company@s-tris.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии рациональных промышленных систем»,
Адрес: Россия, 423231, Республика Татарстан, Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Строительная, д 10,
ИНН: 1645028426, ОГРН: 1131689000321, телефон: 8 (855) 944-90-37,
электронная почта: company@s-tris.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635,
ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ,
ОГНЕСТОЙКАЯ. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.59.59

код ТН ВЭД
3214101001

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 (п.7, метод 2)- Группа горючести Г2;
ГОСТ 30402-96 – группа воспламеняемости В1;
ГОСТ 12.1.044-2018 – группа дымообразующая
способности Д1;
ГОСТ 12.1.044-2018 – группа токсичности продуктов
горения Т1;

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний (исследований) №53063-ПРГ/ПБ-24 от 31.07.2024.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»,
аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 20.59.59 -001-27840515-2019 "Полиуретановая монтажная пена в аэрозольной
упаковке"

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы
сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 01.08.2024 по 31.07.2027



Руководитель органа
по сертификации

[Handwritten signature]
подпись

О.М. Карасев
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

К.А. Каширова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации